

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ДО Детская школа искусств им.А.И. Плотнова

(И.В. Кузичева)

Приказ №167 от «25» октября 2019г.



## АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов МАУ ДО Детская школа искусств им. А.И. Плотнова г.Данкова Липецкой области

№ 11

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.И. Плотнова», г. Данкова Липецкой области

Полное юридическое наименование объекта

399851 Липецкая область, г.Данков, ул. Первомайская, д.8, тел 8(47465)6-48-80, факс 8(47465)6-25-11, dshi-k@yandex.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 1 здание 2 этажа; (встроенное; пристроенное; \_\_\_ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) здание 1961г

кадастровый номер участка 48:03:0691828:79; номер БТИ здания 2360 н/01;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 300 человек

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

## ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Пути движения</b>						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Нуждаются в реконструкции	Ремонт, укладка асфальта
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	1м	расширение путей движения
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К		
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К		
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К		
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Транспортные и пешеходные пути не пересекаются	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Бордюры отсутствуют	установка бордюров по краям пешеходных путей необходимой высоты
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Тротуары с проезжей частью не пересекаются	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Соответствуют норме	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	асфальтовое покрытие	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех	Нескользкое	

	пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов				категорий		
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	насыпные или крупноструктурные материалы покрытий отсутствуют	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	малодоступны	Проведение комплекса мероприятий по доступности функциональных зон и площадок участка
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	<b>Лестницы наружные</b>						
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	нет	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	нет	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	нет	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	нет	
	Дублирование лестниц пандусами или другими	наличие	-	-	К, О, М	нет	

	средствами подъема						
	<b>Пандусы наружные</b>						
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	нет	Необходимы мероприятия по установке
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	нет	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	отсутствуют	Необходимы мероприятия по установке
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М		
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М		
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
	<b>Препятствия на пешеходных путях</b>						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	0,1	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	отсутствуют	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком	высотой не менее	0,05	м	С	отсутствуют	

	выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м						
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	отсутствуют	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	отсутствуют	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	отсутствуют	
	<b>Тактильная предупреждающая информация</b>						
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	отсутствуют	Размещение тактильных средств на покрытии пешеходных путей
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	отсутствует	создание
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не требуются	
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Не требуются	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не требуются	

	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не требуются	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не требуются	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	отсутствуют	Установка тактильных указателей на месте поворота
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	отсутствуют	Покрытие площадки перед входными дверями
	<b>Информационные указатели</b>						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	1,5	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	отсутствуют	Установка специальных дорожных знаков

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Автостоянки</b>						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Имеется стоянка	Оборудование стоянки для автотранспорта инвалидов
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	4	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	1	Оборудование стоянки
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	Нет	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	Нет	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	Нет	
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	Нет	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	Нет	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	Нет	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	нет	
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	Нет	

		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	Нет	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	Нет	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	имеется	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	отсутствует	Организация площадки для остановки спец.транспорта для инвалидов.
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	Установка знака
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	Нанесение дорожной разметки
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	отсутствует	Установка минипандуса

### 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	Оборудовать вход
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	



Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	отсутствует	Создание ограждений
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	Создание ограждений из ударопрочного материала
Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	отсутствует	
<b>Лестница наружная</b>						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	отсутствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	отсутствует	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствует	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствует	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствует	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	отсутствует	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	отсутствует	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	
<b>Пандус наружный</b>						
Ширина пандуса при	не менее	1,0	м	К, О, М	отсутствует	

	одностороннем движении						
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	отсутствует	Необходима установка
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	отсутствует	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	отсутствует	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	отсутствует	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	отсутствует	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	отсутствует	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	отсутствует	
	<b>Тамбур</b>						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	1,25	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	2,3	
	<b>Двери</b>						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует в раскрытом состоянии	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,02	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	отсутствуют	Установка смотровых панелей в наружных дверях из прозрачного и ударопрочного материала
	Ударопрочный материал	наличие	-	-	для всех	отсутствует	

	прозрачных дверей				категорий		
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	отсутствует	

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ширина пути движения</b>						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	
	<b>Ширина проемов в стене</b>						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на	не менее	0,9	м	К	соответствует	

	лестничную клетку						
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	отсутствует	
	<b>Перемещение по этажам</b>						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	
	<b>Лифты</b>	<b>В ОУ не предусмотрены</b>				отсутствует	
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К		
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К		
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К		
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К		
	<b>Лестницы</b>						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	0,3	
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	0,15	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	1:2	
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	0,05	

	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	отсутствуют	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствуют	
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	0,9	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеются	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	отсутствуют	Установка в соответствии с нормативами
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	отсутствуют	Установка в соответствии с нормативами
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствуют	Установка в соответствии с нормативами
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует	
	<b>Пандусы</b>					отсутствуют	Установка пандусов в соответствии с нормативами
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М		
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М		
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
	Глубина площадки на	не менее	1,5	м	К, О, М		

	горизонтальном участке пандуса						
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М		
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С		
	<b>Двери</b>						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	соответствуют	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,025 – 0,04	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	отсутствуют	Замена дверей
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	Использование ударопрочного материала
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	отсутствует	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	отсутствует	Создание защиты нижней части двери
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку	наличие	-	-	К, О, М	отсутствуют	Установка соответствующих дверей

	автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с						
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Не применяются	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют данному требованию	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	соответствует	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	соответствует	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания</b>						

Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	отсутствует	определение мест для инвалидов
<b>Места для инвалидов и других МГН в гостиницах</b>						
Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий		
<b>Зоны отдыха</b>						
Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на кресла-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствуют	Определение зон отдыха
Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий		
<b>Расстановка оборудования</b>						
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	отсутствует	Расстановка приборов и оборудования в соответствии с нормами
<b>Подходы к оборудованию и мебели</b>						
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	соответствует	
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	соответствует	



	<b>Расположение поверхности столов</b>						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	соответствует	
	<b>Обеденные залы</b>						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	отсутствуют	
	<b>Читальные залы</b>						
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	отсутствуют	
	<b>Раздевальные в спортивных сооружениях</b>						
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствуют	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м <sup>2</sup> ) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствуют	
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	отсутствуют	Установка шкафов
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	отсутствуют	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	отсутствуют	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			отсутствуют	

	одной из стен скамьи						
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	отсутствуют	Установка шкафов в соответствии с нормами
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	отсутствует	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	отсутствует	
	<b>Комната отдыха при раздевальных</b>						
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м <sup>2</sup>	К	отсутствует	
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м <sup>2</sup>	К	отсутствует	
	<b>Шкафы для хранения</b>						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	отсутствуют	
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий		

## 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузлы</b>						
	В общественных уборных (в том	наличие	-	-	К, О	отсутствует	Создание

	числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов						отдельной универсальной кабины или санузла для инвалидов в соответствии с нормами
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	отсутствует	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	отсутствует	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	отсутствует	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	отсутствует	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	отсутствует	
	<b>Душевые</b>	<b>В ОУ не предусмотрены</b>					
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К		
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К		
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К		
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К		
	<b>Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий</b>						
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К		

	<b>Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях</b>		-	м	К		
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К		
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К		
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К		
	<b>Удобство использования</b>						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	соответствуют	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	отсутствует	Установка спуска воды в унитазе на боковой стене кабины
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	отсутствует	Оснащение поручнями

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Расположение мест обслуживания МГН</b>						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	

эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу						
Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	Зрительный зал в ОУ отсутствует	
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Не предусмотрены в ОУ	
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не предусмотрены в ОУ	
<b>Расстояние до эвакуационного выхода</b>						
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	соответствует	
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных	не более	4	м	К, О, С, Г	соответствует	

	залов						
	<b>Ширина эвакуационных путей</b>						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Лоджии и балконы отсутствуют	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	соответствует	Необходима установка пандусов
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Не требуется	
	<b>Время эвакуации</b>						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	соответствует	
	<b>Пожаробезопасные зоны</b>						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствуют	Определение пожаробезопасной зоны в соответствии с нормами
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствуют	

	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м <sup>2</sup> /чел	К, О, С, Г	отсутствует	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	Отсутствует, т.к лифты не предусмотрены в ОУ	
	<b>Эвакуационные выходы</b>						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	выходы не приспособлены для прохода МГН	Оборудовать выходы для прохода МГН
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	Зрительный зал отсутствует	
	<b>Пожарная сигнализация</b>						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
	<b>Система оповещения о пожаре</b>						

	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
	<b>Пожарные извещатели</b>						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеются	

## 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальная информация</b>						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется для К,О,Г	Предоставление информации для инвалидов С
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных	наличие	-	-	К, О, С, Г	Данные помещения отсутствуют в ОУ	



залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий							
<b>Звуковая информация</b>							
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	отсутствуют	Установка звуковых информаторов	
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	отсутствуют		
<b>Освещенность</b>							
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует		
<b>Связь с диспетчером или дежурным</b>							
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Организация двусторонней связи	
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Установка звонка в туалетной комнате с извещателем в дежурную комнату	
<b>Рельефные информирующие обозначения</b>							
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками,	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	отсутствует	Установка рельефных информирующих	

	размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки						обозначений
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	отсутствует	
	<b>Тактильная предупреждающая информация</b>						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	Размещение тактильной предупреждающей информации в соответствии с нормами
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	отсутствуют	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	отсутствуют	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	отсутствуют	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	отсутствуют	

## 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------

					норматив		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ограждения опасных зон</b>						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	отсутствуют	Установка ограждений опасных зон в соответствии с нормами
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	отсутствуют	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	отсутствуют	
	<b>Ограничение выступающих конструктивных элементов</b>						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствуют	Создание ограничений выступающих конструктивных элементов
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	отсутствует	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	отсутствуют	
	<b>Установка приборов</b>						

Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85  0,4	м	К, О, С	отсутствуют	Установка приборов в соответствии с нормами
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	отсутствуют	
<b>Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН</b>						
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Установка запоров на входных дверях, в которых опасно или категорически запрещено находиться
<b>Недопустимые покрытия полов</b>						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	отсутствуют	

Примечание:

\* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

## 10. ВЫВОДЫ

**В результате обследования установлено**

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	<b>Пешеходные пути</b>	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	соответствует	Частично соответствуют
	<b>Автостоянки</b>	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	<b>Входная группа</b>	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	<b>Планировочные решения</b>	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Соответствуют	Соответствуют
	<b>Пожарная безопасность</b>	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	<b>Средства информации и ориентирования</b>	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	<b>Безопасность и удобство использования</b>	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	<b>Пешеходные пути</b>	1.Ремонт, укладка асфальта. 2.Расширение путей движения установка бордюров по краям пешеходных путей необходимой высоты. 3.Выравнивание покрытия пешеходных дорожек. 4.Проведение комплекса мероприятий по доступности функциональных зон и площадок участка. 5.Установка пандуса с поручнями 6.Размещение тактильных средств на покрытии пешеходных путей. 7.Установка тактильных указателей на месте поворота. 8.Размещение информации об объекте. 9.Размещение визуальных указателей на высоте. 10.Установка специальных дорожных знаков	2021г.  2023 г.  2021 г.  2021 г.  2023 г.  2023 г.  2023 г.  2022 г. 2022 г.  2022 г.	При условии своевременного финансирования
	<b>Автостоянки</b>	1.Оборудование стоянки для автотранспорта инвалидов 2.Установка знака 3.Нанесение дорожной разметки 4.Установка минипандуса	2021 г  2021 г. 2021 г. 2021 г.	При условии своевременного финансирования
	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	1.Замена и установка соответствующих дверей.	2022 г.	При условии своевременного

		<p>2. Использование ударопрочного материала на дверях.</p> <p>3. Нанесение маркировки</p> <p>4. Создание защиты нижней части двери</p>	<p>2022 г.</p> <p>2022 г.</p> <p>2022 г.</p>	финансирования
	<b>Планировочные решения</b>	<p>1. Определение зон отдыха.</p> <p>2. Расстановка приборов и оборудования в соответствии с нормами.</p> <p>3. Установка шкафов в соответствии с нормами.</p>	<p>2023 г.</p> <p>2023 г.</p> <p>2023 г.</p>	При условии своевременного финансирования
	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	<p>1. Создание отдельной универсальной кабины или санузла для инвалидов в соответствии с нормами.</p> <p>2. Установка спуска воды в унитазе на боковой стене кабины</p> <p>3. Оснащение туалетной комнаты поручнями</p>	<p>2025 г.</p> <p>2025 г.</p> <p>2025 г.</p>	При условии своевременного финансирования
	<b>Пожарная безопасность</b>	<p>1. Определение пожаробезопасной зоны в соответствии с нормами</p> <p>2. Оборудовать запасные выходы для прохода МГН.</p>	<p>2024 г.</p> <p>2024 г.</p>	При условии своевременного финансирования
	<b>Средства информации и ориентирования</b>	<p>1. Установка звуковых информаторов.</p> <p>2. Организация двусторонней связи.</p> <p>3. Установка звонка в туалетной комнате с извещателем в дежурную комнату.</p>	<p>2026 г.</p> <p>2026 г.</p> <p>2025 г.</p>	При условии своевременного финансирования

		4.Размещение тактильной предупреждающей информации в соответствии с нормами.	2026 г.	
	<b>Безопасность и удобство использования</b>	1.Установка ограждений опасных зон в соответствии с нормами.	2025 г.	При условии своевременного финансирования
		2.Установка запоров на входных дверях, в которых опасно или категорически запрещено находиться.	2022 г.	
		3.Установка ограничений выступающих конструктивных элементов	2022 г.	

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Руководитель объекта

Заместитель директора

А.И. Дубоносова

директор МАУ ДО Детская школа искусств  
им. А.И. Плотнова

И.В. Кузичева

«25» 10 2019 г.

«25» 10 2019 г.

Председатель Всероссийского общества инвалидов

С.Н.Баскакова

«25» 10 2019 г.

Члены комиссии:

О.М. Бодрова

Ю.В. Сухова

