



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Липецкой области
**ДАНКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Володарского, 34, г. Данков,
Липецкая обл., 399850

И .06.2021 № 66-2021

Директору МАУ ДО «Детская
школа искусств им.
А.И. Плотнова» г. Данкова

Кузичевой И.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требова-
ний законодательства о пожарной
безопасности

Данковской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в здании МАУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Плотнова» г. Данкова Липецкой области, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Молодежная, д. 2.

В ходе проверки установлено, что требования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима), в деятельности летнего оздоровительного лагеря на базе МАУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Плотнова» г. Данкова Липецкой области соблюдаются не в полном объеме.

Согласно ст. 1 Закона о пожарной безопасности противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с пп. «е» п. 35 Правил противопожарного режима запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Вместе с тем, на момент проверки, у электрощита, расположенного в актовом зале здания МАУ ДО ДШИ им. А.И. Плотнова, размещались горючие материалы (шторы, изделия из пластика).

ВГ № 016846

Согласно п. 407 Правил противопожарного режима каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя.

В соответствии с п. 409 Правил противопожарного режима огнетушители следует располагать в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Однако в нарушение указанных требований огнетушитель, размещенный в актовом зале указанного здания, установлен в подставке из горючего материала и не имеет порядкового номера.

Выявленные факты несоблюдения требований законодательства о пожарной безопасности могут повлечь нарушения прав обучающихся на безопасные условия обучения в образовательном учреждении.

Изложенные нарушения допущены вследствие недостаточного контроля руководства образовательного учреждения за соблюдением требований законодательства о пожарной безопасности, а также ненадлежащего исполнения обязанностей завхозом Соседовой О.Н.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Данковской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности завхоза Соседовой О.Н.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах необходимо в письменной форме сообщить в Данковскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции



С.Ю. Трубников